

**Nádasdladány, Petőfi S. u. 1.
Hivatal**

Épületgépészeti munkák

Meglévő állapot leírása:

Hivatal

Az épület fűtését 6 db FÉG kéményes gázkonvektor és 3 db parapet gázkonvektor biztosítja. A konvektorok üzemképes állapotban vannak, de alacsony hatásfokuk és a koruk miatt már műszakilag idő lenne a rendszer cseréjére. Az épületrész önálló gázmérővel rendelkezik.

A használati melegvizet 1db HAJDU típusú, 10 l-es átfolyós elektromos bojler biztosítja.

Fűtési rendszer korszerűsítése:

A hivatal épületébe javasolt új kondenzációs gázkazán és korszerű radiátoros fűtés kiépítése, azonban a jelenlegi pályázati keretbe ezek a beruházások nem férnek bele, de lehetőség szerint törekedni kell a rendszer mielőbbi korszerűsítésére.

Vízellátás-csatornázás:

A Vízellátás-csatornázás tekintetében átalakítást csak az akadálymentes vizesblokk kialakításának, és a fogyasztók ellátásának mértékében tervezünk.